

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«11» сентября 2024 г., 10250061000215315772

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кемскому и Лоухскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«03» марта 2025 г., 18 час. 00 мин. № 2502/007-10/3-П/ВП

(дата и время составления предписания)

РК, Лоухский район, пгт. Лоухи, пер. Дачный, д. 12

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «10» февраля 2025 г., № 2502/007-10/3-П/ВП, учетный номер проверки 10250061000215315772.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Безруков Кирилл Алексеевич – старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кемскому и Лоухскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия (государственный инспектор Кемского и Лоухского районов по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемые лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Карелия, р-н Лоухский, пгт Чупа, ул Пионерская д. 90.

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛОУХСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА" ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИНН 1018002931, адрес регистрации юридического лица: 186660, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, ЛОУХСКИЙ, ПГТ ЛОУХИ, УЛ. ШМАГРИНА, Д.21

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «20» февраля 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «03» марта 2025 года, 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. Второй этаж здания не имеет второго эвакуационного выхода (фактически имеющиеся наружные

лестницы с выходом через окно являться эвакуационными выходами не могут). Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч. 3, 4, ст. 4, ч.1 ст.6 , ст.53, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п. 4.2.9 СП 1.13130.2020. Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.

2. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. На первом этаже дома творчества, в помещении лестничной клетки 29 выполнена перегородка с дверным проёмом образующем при выходе тамбур. Ширина дверного проёма в тамбур при входе менее 1,2 метра, фактически ширина дверного проёма составляет 0,75 метра. (в соответствии с представленным техническим паспортом на здание проектная вместимость составляет более 50 чел.) Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч. 3, 4, ст. 4, ч.1 ст.6 , ст.53, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020. Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.

3. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. В нижней лестничной площадке первого этажа лестничной клетки 29 на высоте менее 2,2 метра размещён радиатор отопления (фактически высота 0,24 м., какие либо защитные ограждения отсутствуют). Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч. 3, 4, ст. 4, ч.1 ст.6 , ст.53, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020. Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.

4. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. На первом этаже здания ширина выхода из помещения 25 (коридор) в помещение 29 (лестничная клетка) менее 0,8 метра (фактически 0,75). Данное отклонение от геометрических параметров превышает допустимые 5 % Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч. 3, 4, ст. 4, ч.1 ст.6 , ст.53, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п. 4.1.5, 4.2.19 СП 1.13130.2020 . Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.
5. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. На первом этаже здания ширина выхода из помещения 24 (коридор) в помещение 29 (лестничная клетка) менее 0,8 метра (фактически 0,74). Данное отклонение от геометрических параметров превышает допустимые 5 % Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч. 3, 4, ст. 4, ч.1 ст.6 , ст.53, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п. 4.1.5, 4.2.19 СП 1.13130.2020 . Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.
6. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. На первом этаже здания ширина выхода из помещения 7 в помещение 29 (лестничная клетка) менее 0,8 метра (фактически 0,75). Данное отклонение от геометрических параметров превышает допустимые 5 % Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч. 3, 4, ст. 4, ч.1 ст.6 , ст.53, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п. 4.1.5, 4.2.19 СП 1.13130.2020 . Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.

7. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. На первом этаже здания ширина выхода из помещения 10 в помещение 29 (лестничная клетка) менее 0,8 метра (фактически 0,75). Данное отклонение от геометрических параметров превышает допустимые 5 %
 Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч. 3, 4, ст. 4, ч.1 ст.6 , ст.53, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п. 4.1.5, 4.2.19 СП 1.13130.2020 . Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.
8. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. На первом этаже здания ширина выхода из помещения 16 в помещение 17 (коридор) менее 0,8 метра (фактически 0,75). Данное отклонение от геометрических параметров превышает допустимые 5 %
 Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч. 3, 4, ст. 4, ч.1 ст.6 , ст.53, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п. 4.1.5, 4.2.19 СП 1.13130.2020 . Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.
9. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. На первом этаже здания ширина выхода из помещения 17 (коридор) в помещение 18 (тамбур) менее 0,8 метра (фактически 0,75). Данное отклонение от геометрических параметров превышает допустимые 5 %
 Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч. 3, 4, ст. 4, ч.1 ст.6 , ст.53, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п. 4.1.5, 4.2.19 СП 1.13130.2020 . Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.

10. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. На первом этаже здания ширина выхода из помещения 7 в помещение 3 менее 0,8 метра (фактически 0,75). Данное отклонение от геометрических параметров превышает допустимые 5 %. Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч. 3, 4, ст. 4, ч.1 ст.6 , ст.53, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п. 4.1.5, 4.2.19 СП 1.13130.2020 . Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.
11. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. На первом этаже здания ширина выхода из помещения 10 в помещение 16 менее 0,8 метра (фактически 0,75). Данное отклонение от геометрических параметров превышает допустимые 5 %. Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч. 3, 4, ст. 4, ч.1 ст.6 , ст.53, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п. 4.1.5, 4.2.19 СП 1.13130.2020 . Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.
12. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. На первом этаже здания, крыльцо эвакуационного выхода из помещения 18 непосредственно наружу имеет различную ширину проступи ступеней и различную их высоту (фактически вторая ступень имеет ширину менее 25 см.). Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч. 3, 4, ст. 4, ч.1 ст.6 , ст.53, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п. 4.3.6, п. 4.4.3 СП 1.13130.2020 . Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.

13. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. На первом этаже здания, крыльцо эвакуационного выхода из помещения 18 непосредственно наружу при перепаде высот более 45 см., фактически 55 см. отсутствует ограждение. Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч. 3, 4, ст. 4, ч.1 ст.6 , ст.53, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 . Место выявления нарушения: МБУДО «Люхский районный центр творчества»
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Срок устранения нарушения:**
01.02.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.
14. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. На первом этаже здания, крыльцо эвакуационного выхода из помещения 20 непосредственно наружу при перепаде высот более 45 см., фактически 58 см. отсутствует ограждение. Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч. 3, 4, ст. 4, ч.1 ст.6 , ст.53, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 . Место выявления нарушения: МБУДО «Люхский районный центр творчества»
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Срок устранения нарушения:**
01.02.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.
15. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. На первом этаже здания, крыльцо эвакуационного выхода из помещения 27 непосредственно наружу при перепаде высот более 45 см., фактически 49 см. отсутствует ограждение. Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч. 3, 4, ст. 4, ч.1 ст.6 , ст.53, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 . Место выявления нарушения: МБУДО «Люхский районный центр творчества»
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Срок устранения нарушения:**
01.02.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.
-

16. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. Ширина межэтажной лестничной площадки лестничной клетки 29 между 1 и 2 этажом здания на высоте менее 2,2 метра размещён радиатор отопления (фактически высота 0,22 м., какие либо защитные ограждения отсутствуют). Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч. 3, 4, ст. 4, ч.1 ст.6 , ст.53, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 . Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.
17. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. В лестничной клетке 29 на лестничной площадке между первым и вторым этажом на высоте менее 2,2 метра размещён электрический щит (фактически высота 1,6 м.) Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч. 3, 4, ст. 4, ч.1 ст.6 , ст.53, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 . Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.
18. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. На втором этаже здания ширина выхода из помещения 4 в помещение 3 менее 0,8 метра (фактически 0,75). Данное отклонение от геометрических параметров превышает допустимые 5 % Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч. 3, 4, ст. 4, ч.1 ст.6 , ст.53, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п. 4.1.5, 4.2.19 СП 1.13130.2020 . Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.

19. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. На втором этаже здания ширина выхода из помещения 3 в помещение 1 (коридор) менее 0,8 метра (фактически 0,75). Данное отклонение от геометрических параметров превышает допустимые 5 % Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч. 3, 4, ст. 4, ч.1 ст.6 , ст.53, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п. 4.1.5, 4.2.19 СП 1.13130.2020 . Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.
20. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. На втором этаже здания ширина выхода из помещения 1 (коридор) в помещение 22 (лестничная клетка) менее 0,8 метра (фактически 0,75). Данное отклонение от геометрических параметров превышает допустимые 5 % Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч. 3, 4, ст. 4, ч.1 ст.6 , ст.53, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п. 4.1.5, 4.2.19 СП 1.13130.2020 . Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.
21. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. На втором этаже здания ширина выхода из помещения 21 (коридор) в помещение 22 (лестничная клетка) менее 0,8 метра (фактически 0,75). Данное отклонение от геометрических параметров превышает допустимые 5 % Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч. 3, 4, ст. 4, ч.1 ст.6 , ст.53, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п. 4.1.5, 4.2.19 СП 1.13130.2020 . Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.

22. На объекте защиты имеющим III степень огнестойкости с чердачными покрытиями, стропила и обрешетка, выполненные из древесины не обработаны огнезащитными составами. (состав должен быть не ниже II группы огнезащитной эффективности - в соответствии с ГОСТ 53292, также допускается применение конструктивной огнезащиты, не способствующей скрытому распространению горения) Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч. 3, 4, ст. 4, ч.1 ст.6, ст. 57 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п. 5.4.5. СП 2.13130.2020. Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 14, Статья 57. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
В зданиях и сооружениях должны применяться основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемому степени огнестойкости зданий, сооружений и классу их конструктивной пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Срок устранения нарушения:**
01.02.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.
23. Эвакуационные пути не обеспечивают безопасную эвакуацию людей, а именно: на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение. Основание: п.1 ч. 2 ст.1, ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020. Место выявления нарушения: Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Срок устранения нарушения:**
01.02.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.
24. Не проводятся ежегодные испытания систем противопожарной защиты с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации. Система пожарной сигнализации введена в эксплуатацию в 2008 году. Основание: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
- Срок устранения нарушения:**
01.02.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Обеспечить пожарную безопасность объекта надзора, которая считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены

требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы подтверждающие факта выполнения работ. Полнота работ для устранения нарушения будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ

25. На объекте защиты должно быть организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Фактически СОУЭ эксплуатируется с истекшим сроком службы. Элементы СОУЭ подлежат замене по истечении 10 лет службы. Система введена в эксплуатацию в 2008 году. Основание: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 6.7.1, 6.7.4 ГОСТ Р 59639-2021 . Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

01.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить пожарную безопасность объекта надзора, которая считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы подтверждающие факта выполнения работ. Полнота работ для устранения нарушения будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ

26. На объекте защиты отсутствует (не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (СПС, СОУЭ)), в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем. Основание: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

01.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить пожарную безопасность объекта надзора, которая считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным

органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения (документы), подтверждающие устранение выявленного нарушения обязательного требования.

27. В помещении № 10 (помещение актового зала, где расположен ППКП «Гранит-8»), помещение лестничной клетки допущена совместная прокладка кабелей и проводов систем противопожарной защиты с кабелями питания СПЗ и проводами иного назначения в одном коробе (кабель-канале). Основание: п.1 ч. 2 ст.1, ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6 СП 6.13130.2021. Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций

Срок устранения нарушения:

01.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить пожарную безопасность объекта надзора, которая считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения (документы), подтверждающие устранение выявленного нарушения обязательного требования.

28. Помещения центра творчества должны оборудоваться пожарными извещателями вне зависимости от площади. Фактически помещения №№ 4 и 15 (кладовые) извещателями не оборудованы (не защищены). Основание: п.1 ч. 2 ст.1, ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3, п. 48 табл. 3 СП 486.1311500.2020. Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 83, Пункт 5. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены устройством для ручного пуска установки пожаротушения, за исключением установок пожаротушения, оборудованных оросителями (распылителями), оснащенными замками, срабатывающими от воздействия опасных факторов пожара. (в ред. Федерального 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить пожарную безопасность объекта надзора, которая считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

- Сведения (документы), подтверждающие устранение выявленного нарушения обязательного требования.
29. Здания и помещения должны оборудоваться следующими типами пожарных извещателей: - дымовыми - комбинированными - мультикритериальными пожарными извещателями, реагирующими на дым. Фактически в чердачных помещениях центра творчеств установлены тепловые пожарные извещатели. Основание: п.1 ч. 2 ст.1, ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3, п. 4.4. СП 486.1311500.2020. Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 19, Статья 83, Пункт 5. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены устройством для ручного пуска установки пожаротушения, за исключением установок пожаротушения, оборудованных оросителями (распылителями), оснащенными замками, срабатывающими от воздействия опасных факторов пожара. (в ред. Федерального 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Срок устранения нарушения:**
01.02.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Обеспечить пожарную безопасность объекта надзора, которая считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
30. Сведения (документы), подтверждающие устранение выявленного нарушения обязательного требования.
- Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара должна обеспечиваться, в том числе посредством устройства систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Фактически над эвакуационными выходами из помещений №№ 7, 10 (залы) и помещений №№ 3, 16, 20, 27, ведущими непосредственно наружу, световые оповещатели «Выход» отсутствуют. Основание: п.1 ч. 2 ст.1, ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 84 Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009. Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 7. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться иными способами, обеспечивающими эвакуацию.
- Срок устранения нарушения:**
01.02.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Обеспечить пожарную безопасность объекта надзора, которая считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
31. Сведения (документы), подтверждающие устранение выявленного нарушения обязательного требования.
- В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. В части помещений здания уровень звука СОУЭ не соответствует требованиям пожарной безопасности: • в учебных кабинетах на 2 этаже, а именно: в помещении № 4 составляет 45 дБА, в помещении № 8 составляет 48 дБА, в помещении № 12 составляет

40 дБА (при требуемом не менее 55 дБА*); • в рабочих помещениях, помещениях административного персонала, а именно: в помещении № 10 на 2 этаже здания составляет 53 дБ А, в помещении № 21 (мастерская) составляет 51 дБА, в помещении № 26 составляет 45 дБа, в помещении № 28 (помещение сторожа) составляет 38 дБА (при требуемом не менее 65 дБА*) Основание: п.1 ч. 2 ст.1, ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.3, п. 4.8 СП 3.13130.2009. Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума.

Срок устранения нарушения:

01.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить пожарную безопасность объекта надзора, которая считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения (документы), подтверждающие устранение выявленного нарушения обязательного требования.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кемскому и Лоухскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия (государственный инспектор Кемского и Лоухского районов по пожарному надзору) Безруков Кирилл Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Безруков Кирилл Алексеевич - старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кемскому и Лоухскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия (государственный инспектор Кемского и Лоухского районов по пожарному надзору), телефон: 89215293722, e-mail: bezrukov_ka@10.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

