

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«11» сентября 2024 г., 10250061000215315608

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кемскому и Лоухскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«03» марта 2025 г., 15 час. 00 мин. № 2502/007-10/5-П/ВП

(дата и время составления предписания)

РК, Лоухский район, пгт. Лоухи, пер. Дачный, д. 12

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «10» февраля 2025 г., № 2502/007-10/5-П/ВП, учетный номер проверки 10250061000215315608.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Безруков Кирилл Алексеевич – старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кемскому и Лоухскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия (государственный инспектор Кемского и Лоухского районов по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемых лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Карелия, р-н Лоухский, пгт Лоухи, ул Шмагина д. 21.

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛОУХСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА" ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИНН 1018002931, адрес регистрации юридического лица: 186660, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, ЛОУХСКИЙ, ПГТ ЛОУХИ, УЛ. ШМАГИНА, Д.21

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «19» февраля 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «03» марта 2025 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Эвакуационные пути не обеспечивают безопасную эвакуацию людей, а именно: на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение. Основание: п.1 ч. 2 ст.1, ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020: В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение. Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить пожарную безопасность объекта надзора, которая считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения (документы), подтверждающие устранение выявленного нарушения обязательного требования.

2. Отсутствует необходимое количество, и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов (минимум один путь и один выход) Фактически из помещения 16 эвакуационные выходы отсутствуют. (эвакуация через выход, ведущий непосредственно наружу через тамбуры - пом. 10, 24 противоречит условиям ч. 3 ст. 89 Федерального закона 123-ФЗ; эвакуация через выход, ведущий непосредственно наружу через пом. 24 превышает предельно допустимое расстояние установленное табл. 13 СП 1.13130.2020 для зданий класса конструктивной пожарной С1 и III - IV степеней огнестойкости из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл, которое составляет 15 м., фактически 17,3 м. эвакуация через выход, ведущий непосредственно наружу осуществляться не может по причине перепада высот от выхода до уровня пола 0,72 м. мероприятия для обеспечения безопасной эвакуации через указанный перепад не выполнены.) Основание: п.1 ч. 2 ст.1, ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1, 3 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4,3,5, 7.12.1, табл. 13 СП 1.13130.2020.. Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объемно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.

3. Эвакуационные пути не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. Для безопасной эвакуации в эвакуационных коридорах, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м. Фактически в пом. 24 установлены электрические щиты на высоте 1,78 м. Основание: п.1 ч. 2 ст.1, ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020.. Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию

людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.

4. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Таким образом, помещения пожароопасных категорий в зданиях I, II и III степеней огнестойкости – должны выделяться противопожарными перегородками 1-го типа. Требуемый тип заполнения проёма – 2. Фактически в пом. 19 (11,1 м²), в котором, осуществляется хранение костюмов и прочей сценической утвари заполнение проёма выполнено дверями без требуемого типа (деревянные двери) Основание: п.1 ч. 2 ст.1, ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013.. Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой противопожарными преградами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.

5. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения должны разделяться на категории: Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. Фактически пом. 19 (11,1 м²), в котором, осуществляется хранение костюмов и прочей сценической утвари категорирование не выполнено. Основание: п.1 ч. 2 ст.1, ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 27 Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013. . Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Статья 27. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории: 1) повышенная взрывопожароопасность (А); 2) взрывопожароопасность (Б); 3) пожароопасность (В1 - В4); 4) умеренная пожароопасность (Г); 5) пониженная пожароопасность (Д).

Срок устранения нарушения:

01.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.

6. Не проводятся ежегодные испытания систем противопожарной защиты с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации Фактически система автоматической пожарной сигнализации введена в эксплуатацию в

2008 году. Основание: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

01.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рекомендуется организовать работы в соответствии с предъявляемыми требованиями

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы подтверждающие факта выполнения работ. Полнота работ для устранения нарушения будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ

7. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций. Фактически на пожарном посту, размещенном в учительской, допущена совместная прокладка кабелей и проводов систем противопожарной защиты с кабелями и проводами иного назначения в одном коробе (кабель-канале) Основание: п.1 ч. 2 ст.1, ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6 СП 6.13130.2021. Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций

Срок устранения нарушения:

01.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.

8. Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. Фактически в помещениях № 1 и № 15 здания при выбранном алгоритме принятия решения о пожаре (алгоритм А) количество и размещение точечных дымовых безадресных пожарных извещателей (ИП 212-41М) не обеспечивает контроль каждой точки помещения двумя пожарными извещателями. Основание: п.1 ч. 2 ст.1, ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 83 Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.1, п. 6.6.5, п. 6.6.16 СП 484.1311500.2020. Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 6, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.

9. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара должна обеспечиваться, в том числе посредством устройства систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Фактически над эвакуационными выходами наружу на центральном фасаде и торцевой стене здания отсутствуют световые оповещатели «Выход» (3 шт.) Основание: п.1 ч. 2 ст.1, ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 52 Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009 . Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Срок устранения нарушения:
 01.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.
10. Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте, должны обеспечивать однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации. Фактически расстояние от верхней части оповещателя, расположенного в помещении № 9 (коридор), до потолка менее 150 мм., которое составляет 80 мм. Основание: п.1 ч. 2 ст.1, ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 84 Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 . Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 3, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте, должны обеспечивать однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации, а также выдачу дополнительной информации, отсутствие которой может привести к снижению уровня безопасности людей.
Срок устранения нарушения:
 01.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности) рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объёмно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.
11. В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. В части помещений здания уровень звука СОУЭ не соответствует требованиям пожарной безопасности: • в помещении № 32 (изостудия) составляет 47 дБА, в помещении № 1 (танцевальный зал) составляет 54 дБА, помещении № 16 (кабинет декоративно-прикладного творчества) составляет 53 дБА, в помещениях №№ 13 и 18 (учебные кабинеты) составляет 50 дБА (при требуемом не менее 55дБА*); • в рабочих помещениях, помещениях административного персонала, а именно: в помещении № 8 (кабинет директора) составляет 48 дБА, в помещении № 27 составляет 45 дБа, в помещении №7 (помещение секретаря) составляет 47 дБА (при требуемом не менее 65 дБА*) *Допустимые уровни постоянного шума приняты в соответствии с СП 51.13330.2011. Основание: п.1 ч. 2 ст.1, ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.3, п. 4.8 СП 3.13130.2009 . Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 4, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума.
Срок устранения нарушения:
 01.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Рекомендуется устранить обязательное требование путём приведение параметров объекта в соответствие со значениями нормативных документов указанных в основании нарушения. В случае отсутствия такой возможности (целесообразности)

рекомендуется воспользоваться иными условиями соответствия объекта защиты, установленными ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы подтверждающие применение условий п.п. 2 - 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ в случае выбора таковых. При изменении параметров (объемно — планировочных решений) объекта защиты их измерение будет проводиться непосредственно надзорным органом в рамках соответствующих КНМ.

12. На объекте защиты должно быть организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Фактически СОУЭ эксплуатируется с истекшим сроком службы. Элементы СОУЭ подлежат замене по истечении 10 лет службы. Система введена в эксплуатацию в 2008 году. Основание: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; п. 6.7.1, 6.7.4 ГОСТ Р 59639-2021 . Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

01.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить пожарную безопасность объекта надзора, которая считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения (документы), подтверждающие устранение выявленного нарушения обязательного требования.

13. На объекте защиты отсутствует (не хранится в полном объеме) техническая документация на системы противопожарной защиты (СПС, СОУЭ)), в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем. Основание: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

01.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить пожарную безопасность объекта надзора, которая считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

- Сведения (документы), подтверждающие устранение выявленного нарушения обязательного требования.
14. При имитации неисправности в СПС отсутствует звуковое оповещение сигнала «Неисправность» на приборе приемо-контрольном пожарном. (пом. 27) Основание: п.1 ч. 2 ст.1, ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 5 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.6.1.8 ГОСТ 53325-2012. Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 5, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.
- Срок устранения нарушения:**
01.02.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Обеспечить пожарную безопасность объекта надзора, которая считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
Сведения (документы), подтверждающие устранение выявленного нарушения обязательного требования.
15. Здания и помещения должны оборудоваться следующими типами пожарных извещателей: - дымовыми - комбинированными - мультикритериальными пожарными извещателями, реагирующими на дым. Фактически в чердачных помещениях центра творчеств установлены тепловые пожарные извещатели. Основание: п.1 ч. 2 ст.1, ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3, п. 4.4. СП 486.1311500.2020. Место выявления нарушения: МБУДО «Лоухский районный центр творчества»
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 6, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Срок устранения нарушения:**
01.02.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Обеспечить пожарную безопасность объекта надзора, которая считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представленных в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
Сведения (документы), подтверждающие устранение выявленного нарушения обязательного требования.

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кемскому и Лоухскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия (государственный инспектор Кемского и Лоухского районов по пожарному надзору) Безруков Кирилл Алексеевич
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Безруков Кирилл Алексеевич - старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кемскому и Лоухскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия (государственный инспектор Кемского и Лоухского районов по пожарному надзору), телефон: 89215293722, e-mail: bezrukov_ka@10.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

